


LEGENDA:

	LED svetidlo nástenné		Kábelový vývod
	LED svetidlo závesné		NN rozvádzač
	Zásuvka 400V/16A		Externé el. zariadenie
	Zásuvka 230V/16A		zemniaci pás FeZn 30x4
	Svorka SR02, SR03, SK, SP1, SS		vodič AlMgSi8, FeZn10
	Zachytávacia tyč na podstavci dĺžky 2,0m		skúšobná svorka s označením čísla zvodu

- ROZVODNÁ SIEŤ: 3+PE+N 50Hz 230/400V, TN-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
ZAKLADNÁ OCHRANA (STN 33 200 4-41)
- základná izolácia živých častí
  - zábrany alebo kryty
- OCHRANA PRIPORUCHE (STN 33 2000 4-41)
- samočinným odpojením napájania
  - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

PROJEKTOVÁ DOKUMNETÁCI JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU POTREBNOM PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A SLÚŽIACA PRE VÝBER DODÁVATEĽA REALIZÁCIE DIELA. PRE REALIZÁCIU STAVBY JE POTREBNÉ SPRACOVAŤ REALIZAČNÚ PD, V KTOREJ BUDÚ RIEŠENE VŠETKY POTREBNÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILS.  
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY VZNIKNUITÉ REALIZÁCIOU STAVBY, NA ZÁKLADE DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE.

investor/stavebník:	OBEC KAMENNÁ PORUBA, Hlavná 159, 013 14 Kamenná Poruba			
autor projektu:	Ing. KYPUS Rastislav			
generálny projektant:	Ing. KYPUS Rastislav			
office:	K project, s.r.o., Hollého 11, 010 01 Žilina +421903545821, www.kproject.sk, kypus@kproject.sk			
kontroloval/ zodpov.projektant:	Škrípek Marian	 K project s.r.o. info@kproject.sk +421903545821 www.kproject.sk	AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ	
vypracoval:	Škrípek Mamrian			
katastrálne územie	Kamenná Poruba			
parcels číslo:	951/31,32,29,27,30,33,36			
názov stavby:	NOVOSTAVBA AMFITEATRU OBEC KAMENNÁ PORUBA			
výkres:	pôdorys strecha - bleskozvod	dátum:		07.2019
		formát:		2xA4
		stupeň:	DSP	
		profesia:	ELEKTRO	
		mierka:	čísl.výkresu:	
		1:50	03	
			sada číslo: Stavebný objekt číslo:	
			SO 01	