


LEGENDA:

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | LED svetidlo nástenné | | Kábelový vývod |
| | LED svetidlo závesné | | NN rozvádzač |
| | Zásuvka 400V/16A | | Externé el. zariadenie |
| | Zásuvka 230V/16A | | zemniaci pás FeZn 30x4 |
| | Svorka SR02, SR03, SK, SP1, SS | | vodič AlMgSi8, FeZn10 |
| | Zachytávacia tyč na podstavci dĺžky 2,0m | | skúšobná svorka s označením čísla zvodu |

- ROZVODNÁ SIEŤ: 3+PE+N 50Hz 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
ZAKLADNA OCHRANA (STN 33 200 4-41)
- základná izolácia živých častí
- zábrany alebo kryty
OCHRANA PRIPORUCHE (STN 33 2000 4-41)
- samočinným odpojením napájania
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

PROJEKTOVÁ DOKUMNETÁCI JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU POTREBNOM PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A SLUŽIACA PRE VÝBER DODÁVATEĽA REALIZÁCIE DIELA. PRE REALIZÁCIU STAVBY JE POTREBNÉ SPRACOVAŤ REALIZAČNÚ PD, V KTOREJ BUDÚ RIEŠENE VŠETKY POTREBNÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY. PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ REALIZÁCIOU STAVBY, NA ZÁKLADE DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE.

investor/stavebník:	OBEC KAMENNÁ PORUBA, Hlavná 159, 013 14 Kamenná Poruba			
autor projektu:	Ing. KYPUS Rastislav			
generálny projektant: office:	Ing. KYPUS Rastislav K project, s.r.o., Hollého 11, 010 01 Žilina +421903545821, www.kproject.sk, kypus@kproject.sk			
kontroloval/ zodpov.projektant:	Škrípek Marian	 K project s.r.o. info@kproject.sk +421903545821 www.kproject.sk	AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ	
vypracoval:	Škrípek Mamrian			
katastrálne územie	Kamenná Poruba			
parcela číslo:	951/31,32,29,27,30,33,36			
názov stavby:	NOVOSTAVBA AMFITEATRU OBEC KAMENNÁ PORUBA	dátum:	07.2019	
výkres:	pôdorys základov - uzemnenie	formát:	2xA4	
		stupeň:	DSP	
		profesia:	ELEKTRO	
		mierka:	čísl.výkresu:	
		1:50	01	
		sada číslo:	SO 01	
		Stavebný objekt číslo:		